

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΒ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEGERTRACKER**

Μεγάλου Αλεξάνδρου 169
Αγιοι Αναργυροι, 13562, Αθήνα
Τ: +30 211 0127290
F: +30 211 0127293
E: info@degerhellas.gr
W: www.deger.biz
W: www.degerhellas.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ:	BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:	15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:	18-Σεπ-17	ΤΥΠΟΣ:	Toptracker 8.5 @ 20deg
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**1. Σύστημα συγκράτησης Πάνελ**

- α. Ορθή τοποθέτηση αλουμιένιων τεγίδων
β. Ορθή χωροθέτηση πάνελ

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

2. Έλεγχος σύσφιξης των κοχλιών στην κεφαλή που φέρει το κιβώτιο του αζιμουθείου

- Ορθή σύσφιξη M19
Ορθή σύσφιξη M24

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

3. Έλεγχος σύσφιξης των κοχλιών συγκράτησης αλουμιένιων τεγίδων

- Ορθή σύσφιξη αυτών (35NM)

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

4. Έλεγχος σύσφιξης των κοχλιών συγκράτησης πάνελ

- Ορθή σύσφιξη αυτών (M6-8NM) (M8-18NM)

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

5. Έλεγχος αισθητήρων ιχνηλάτησης

- α. Ορθή τοποθέτηση ανιχνευτή περιστροφής
α. Ορθή λειτουργία

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

6. Τοποθέτηση εμβόλου λειτουργίας

- α. Ορθή τοποθέτηση
β. Ορθή σύσφιξη του κοχλία επί του πλαισίου
γ. Ορθή σύσφιξη των κοχλιών επί του μπράτσου

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

7. Παροχικό Κυτίο / Ηλεκτρολογικά

- α. Οπτικός έλεγχος
β. Μέτρηση Κατανάλωσης ρεύματος κινητήρα

ΚΑΛΟΣ ☐ ΚΑΚΟΣ ☐
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις:

Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα

 Amps**8. Εκτέλεση Πλήρους Περιστροφής (Ανατολή-Δύση-Ανατολή)**

Έλεγχος ορθής λειτουργίας και καθάρισμα σημείων τριβής

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Παρατηρήσεις: